

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

### РЕШЕНИЕ № 579-Н0-И0-А0/2019 г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 81/15.10.2019 г.) във вр. чл. § 36 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на ЗООС, (обн. в ДВ бр. 98/27.11.2018 г.), чл. 11, ал. 1, предложение първо и чл. 14, ал. 6, т. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238/02.10.2009 г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г., в редакцията преди последното изм., ДВ, бр. 67/23.08.2019 г.)

### ИЗДАВАМ

**Комплексно разрешително на:** „ХИДРОЛИА“ АД, гр. София

**Площадка:** Северна индустриална зона на гр. Хасково ПИ 77195.208.53 ПИ 77195.212.21

**Регистрационен номер:** № 579-Н0/2019 г.

**Оператор:** „ХИДРОЛИА“ АД, гр. София

**Адрес:** 1784, гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6

**ЕИК:** 203789087

за експлоатация на следната промишлена инсталация и съоръжения:

1. „Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)“ - т. 6.11 от Приложение № 4 към ЗООС.

при условията на разрешително № 579-Н0/2019 г., приложение № 1 към решението.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „24 часа“, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 84, ал. 1 и с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред министъра на околната среда и водите, или пред Административен съд София - град, съгласно чл. 133, ал. 1, изречение първо, предложение второ във вр. с чл. 145, чл. 148 и чл. 149, ал. 1 от АПК.

Дата на подписване:

15. 11. 2019 г.

Подпис:

Георги Балчев  
Изпълнителен директор на  
Изпълнителна агенция по околна среда







МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

# КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 579-Н0/2019 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда  
№ 579-Н0-И0-А0/2019 г.)

**Оператор:**

„ХИДРОЛИА“ АД, гр. София

**Адрес:**

1784, гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6

**Местоположение  
на площадката:**

Северна индустриална зона на гр. Хасково  
(ПИ 77195.208.53 и ПИ 77195.212.21)

За експлоатация на инсталация и съоръжение за следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. „Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)“ - т. 6.11 от Приложение № 4 към ЗООС.

**Дата на подписване:**


15.11.2019г

**Подпис:**

Георги Балчев

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция по околна среда





100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200



**Условие № 1. Речник на използваните термини**

Оператор/Притежател на разрешителното	на "ХИДРОЛИА" АД, 1784, гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6
Местоположение/адрес на площадката	на Северна индустриална зона на гр. Хасково ПИ 77195.208.53 ПИ 77195.212.21
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ, гр. Хасково
БД	Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Общински власти	Община Хасково
Заявлението	Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на "ХИДРОЛИА" АД, площадка „ПСОВ – Каменица“, гр. Хасково, представено в ИАОС с писмо вх. № КР - 4467/19.06.2019 г.
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
Наредбата	Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
ДВ	Държавен вестник
СУОС	Системно управление по околна среда
Географски координати на условия геометричен център на площадката	N 41°58'07.24" E 25°33'42.85" N 41°58'53.74" E 25°33'30.98"
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
ПСОВ	Пречистителна станция за отпадъчни води
Q <sub>макс. час</sub>	Максимално часов дебит
Q <sub>ср. ден</sub>	Средноденонощен дебит
Q <sub>макс. год.</sub>	Максимално годишен дебит
ТЗ	Точка на заустване
ЕРИПЗ	Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители
Норма за ефективност	Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт
ЗЗВВХВС	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Н - предупреждения	Предупрежденията за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси
Р - препоръки	Препоръките за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси
ЗЗШОС	Закон за защита от шума в околната среда
ЗУО	Закон за управление на отпадъците
Единица продукт за инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)	м <sup>3</sup> пречистени отпадъчни води

**Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**



**Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.11. от Приложение 4 на ЗООС - Инсталации за самостоятелно третиране на отпадъчни води, формирани от инсталации в обхвата на това приложение и различни от пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води от населените места:**

**1. Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)**

**Условие № 3. Обхват**

**Условие 3.1.** Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.3.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието "площадка" ще означава територията, на която е разположена инсталацията по **Условие 2** и очертана на генплан на площадката, представен в Приложение 1.2 от заявлението.

**Условие № 4. Капацитет на инсталациите**

**Условие 4.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да не експлоатира инсталацията по

**Условие 2.** с капацитет, превишаващ определените в настоящото условие стойности:

Инсталации		Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Капацитет
Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС			
1.	Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)	6.11	1 200 000 m <sup>3</sup> /год пречистени отпадъчни води

**Условие 4.2. Докладване**

**Условие 4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

**Условие 4.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на условията по-долу:

**Условие 5.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

**Условие 5.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по **Условие 2.**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.



**Условие 5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5.**

**Условие 5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

#### **Условие № 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

**Условие 6.2.** Емисионните норми за допустимото съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

**Условие 6.3.** Мониторинг на отпадъчни и подземни води да се извършва в съответствие с изискванията на Глава шеста от Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

**Условие 6.4.** Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

**Условие 6.5.** Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

**Условие 6.5.1.** Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани енергия, суровини и спомагателни материали за календарната година се раздели на количеството произведена продукция за същата календарна година.

**Условие 6.5.2.** Нормите за ефективност по отношение консумацията на енергия, суровини и спомагателни материали са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.5.3.** Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван отпадък (тези, които се генерират пряко от производствения процес) се определя, като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

**Условие 6.5.4.** Нормите за ефективност по отношение количествата образувани отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.6.** Количеството емитиран замърсител във водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.7.** „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 от ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

**Условие 6.8.** „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях ” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.

**Условие 6.9.** „Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във водите и въздуха, чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третираат вредни или опасни



вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.10.** „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомогателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.11** „Метод/и на изпитване“ е посочения/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

**Условие 6.12.** Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана и писмено уведомява оператора за това.

#### **Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН“ – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен да информира РИОСВ и Басейновата дирекция в частта отпадъчни води за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

**Условие 7.4.** След приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане в експлоатация на обекта.

**Условие 7.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите, разрешени в **Условие № 2**, съгласно нормативно установения ред.

**Условие 7.6.** При аварийни или други замърсявания притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответните компетентни органи.

**Условие 7.7.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.8.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

#### **Условие №8. Използване на ресурси**

##### **Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1** На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на свежа вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

##### **Условие 8.2. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.** При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, консумираната електро - и топлоенергия да не превишава стойностите, посочени в **Таблица 8.2.1.**

**Таблица 8.2.1.**

Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт	Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт
------------	--	--



Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)	0,009	0,0142
---	-------	--------

**Условие 8.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на въздуходувките към Биобасейн I, които са най-големият консуматор на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 8.2.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на UASB-реактор, основен консуматор на топлоенергия.

**Условие 8.2.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

**Условие 8.2.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като:

- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по

**Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства, отбелязани на Приложение 4.1 – План на площадковото електроснабдяване към Заявлението. Количествата топлоенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да се отчитат по разработена методика за изчисляване на изразходваното количество топлоенергия.

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива в **Условие 8.2.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на оборудването, основен консуматор на електро- и топлоенергия към Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води, по **Условие 8.2.1.1.** и **Условие 8.2.1.2.**

**Условие 8.2.2.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, по **Условия 8.2.1.2.**

**Условие 8.2.3. Докладване**

**Условие 8.2.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.2.2.2**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие № 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива**

**Условие № 8.3.1. Употреба**

**Условие 8.3.1.1.** Да не се превишават количествата на спомагателните материали, посочени в Таблица 8.3.1.1. при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС.

**Таблица 8.3.1.1. Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води (ПСОВ „Каменица“)**

Спомагателни материали	Н Предупреждения за опасност	Р Препоръки за безопасност	Годишна норма за ефективност [t/единица продукт]
Натриева основа	H314, H290	P260, P280, P303+P361+P353,	$1.25 \times 10^{-5}$ атротона/ед. продукт



		P305+P351+P338, P310	
Солна киселина	H290, H314, H335	P234, P260, P305+P351+P338, P304+P340, P309+P311, P501	$6.6 \times 10^{-6}$
Полимер	H302, H304, H318, H315, H319, H412	-	$1 \times 10^{-5}$
Полиалуминиев оксихлорид	H302, H315, H317, H318, H290	P301+P312, P302+P352, P305+P351, P310, P501	$1.3 \times 10^{-5}$
Железен трихлорид	H302, H315, H317, H318, H290	P280, P301+P312, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P501	$1.3 \times 10^{-5}$

### Условие 8.3.2. Измерване и документиране.

**Условие 8.3.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно таблицата по **Условия 8.3.1.1.**, изразени като:

- годишна консумация на спомагателни материали, описани в **Условия 8.3.1.1.** за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;
- годишна норма за ефективност при употребата на спомагателни материали за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с **Условие 6.5.**

**Условие 8.3.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност с определените такива в **Условие 8.3.1.1** на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документирант.

### Условие 8.3.3. Докладване

**Условие 8.3.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- Изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на всяка от контролираните суровини/материали;
- Резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

### Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

**Условие 8.3.4.1.** Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетиранието и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

**Условие 8.3.4.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива.

**Условие 8.3.4.1.2.** Съхранението на използваните опасни химични вещества и смеси да се осъществява съгласно информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.



**Условие 8.3.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява опасните химични вещества, използвани като спомагателни материали на определените за целта площадки, съответно на територията на аеробното стъпало (склад №2 и №3) и на анаеробното стъпало (склад № 1).

**Условие 8.3.4.2.1.** При планирана промяна на място за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали и горива притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 8.3.5. Документиране**

**Условие 8.3.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.6. Докладване**

**Условие 8.3.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие № 9. Емисии в атмосферата**

**Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатация на следното пречиствателно съоръжение:

**Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)**

- Факел за изгаряне на биогаз – анаеробен реактор;
- Воден скрубър.

**Условие 9.1.1.1.** За всяко от пречиствателните съоръжения по **Условие 9.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да изготви документация включваща:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);
- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

**Условие 9.1.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 9.1.1.1.** да я представи в РИОСВ. Документация по **Условие 9.1.1.1.** да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 9.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с **Условия 9.1.1 и 9.1.1.1.** Инструкцията да включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

**Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 9.1.1.1.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.1.3. Документиране и докладване**

**Условие 9.1.3.1.** Резултатите от мониторинга по **Условие 9.1.1.3.** да се документират и съхраняват на площадката.

**Условие 9.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по **Условие 9.1.2.1.**, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.



**Условие 9.1.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия по **Условие 9.1.2.1**, причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

**Условие 9.2. Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)**

Таблица 9.2.

Изпускащо устройство пореден №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
8	Инсталацията за самостоятелно третиране на отпадъчни води	Факел за изгаряне на биогаз	3300	6.9

**Условие 9.3. Неорганизираните емисии**

**Условие 9.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

**Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества**

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.4.2.** При получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества.

**Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух**

**Условие 9.5.1.** Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не нарушават действащите норми за качество на въздуха.

**Условие 9.6. Документиране и докладване**

**Условие 9.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие №10. Емисии на отпадъчни води**

Притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

**Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

**Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

**Условие 10.1.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:



**ПСОВ** състояща се от следните съоръжения:

- анаеробно стъпало (състоящо се от груба решетка, перфорирана повдигаема дънна плоча, помпена инсталация, барабанно сито, първичен утайтел, изравнителен резервоар, анаеробен реактор, постаерационен басейн) за:
  - смесен поток (производствени, битово-фекални, охлаждащи и условно чисти) отпадъчни води от площадка Пивоварна Хасково и дъждовни води от ПСОВ „Каменица“
- аеробно стъпало (състоящо се от груба решетка, сито, пясъкозадържател, 3 броя първични утайтели, буферен резервоар, биобасейн I/усреднител, вторичен радиален утайтел, микроситов барабанен филтър) и съоръжения по пътя на утайката (Помпена станция, 2 броя утайкоуплътнители I степен, аеробен стабилизатор (Биобасейн II), аеробен стабилизатор (Биобасейн III), аеробен стабилизатор (Биобасейн IV), 2 броя утайкоуплътнители II степен, силос за утайка, декантер за обезводняване, изсушителни полета – 22 броя, помпена станция за дренажни води) за:
  - смесен поток (производствени, битово-фекални, охлаждащи и условно чисти) отпадъчни води от площадка Пивоварна Хасково и дъждовни води от ПСОВ „Каменица“ след анаеробно стъпало;
  - смесен поток (производствени и битово-фекални) отпадъчни води от другите предприятия и обекти от индустриалната зона,

посочени на Приложение 6.1 „Схема на канализационната система на анаеробна ПСОВ“ и „Схема на канализационната система на аеробна ПСОВ“ от Заявлението.

**Условие 10.1.1.2.** За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

**Условие 10.1.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 10.1.1.2.** да я представи в РИОСВ. Документация по **Условие 10.1.1.2.** да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 10.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2.**

**Условие 10.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

**Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.1.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

**Условие 10.1.1.5.3.** Всички байпасни и аварийни връзки към ПСОВ, от които може да се осъществява заустване в повърхностни води, да са затворени със савак, пломбиран от РИОСВ. Нарушаването на пломбите да се извършва единствено след уведомяване на РИОСВ.

**Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване**

**Условие 10.1.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

**Условие 10.1.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

**Условие 10.1.1.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно



съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.6.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства пречистени производствени отпадъчни води от северна индустриална зона (СИЗ), в р. Терс дере, приток на р. Банска, единствено при спазване на условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

**Таблица 10.1.2.1. Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води**

- 1. Точка на заустване:** ТЗ № 1 – р. Терс дере, приток на р. Банска, с географски координати N 41°58'53.5"; E 25°33'29.4"; обозначена на Приложение 6.1. „Схема на водите приемани за пречистване в ПСОВ - Каменица“ от Заявлението;
- 2. Точка на мониторинг:** ТМ № 1 – изход микроситов барабанен филтър (последното съоръжение по пътя на водите) на ПСОВ, с географски координати N 41°58'53.82"; E 25°33'29.52", обозначена на Приложение 6.1. и „Схема на канализационната система на аеробна ПСОВ“ от Заявлението.
- 3. Източници на отпадъчните води:** производствени отпадъчни води от северна индустриална зона (СИЗ) - „КАМЕНИЦА“ АД (включващи инсталация „МАЛТЕРИ СУФЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и Парова централа), „БМК – ХОЛДИНГ“ АД, „Транс Аида“ АД и други предприятия от СИЗ.
- 4. Име на водоприемника:** р. Терс дере, приток на р. Банска - BG3MA300R044;
- 5. Пречиствателни съоръжения:** съгласно Условие 10.1.1.1, обозначена на Приложение 6.1 „Схема на канализационната система на анаеробна ПСОВ“ и „Схема на канализационната система на аеробна ПСОВ“ от Заявлението.
- 6. Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1:**

$$Q_{\text{макс. час}} = 137 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{ср.д.н.}} = 3\,288 \text{ m}^3/24\text{h}$$

$$Q_{\text{макс. год.}} = 1\,200\,000 \text{ m}^3/\text{y}$$

Показател	Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води
pH	6.0-9.0
Неразтворени вещества	50 mg/l
Общ азот	10 mg/l
Общ фосфор	3 mg/l
Екстархируеми вещества	5 mg/l
ХПК	110 mg/l
БПК <sub>5</sub>	20 mg/l
Повишаване на температурата на водоприемника	<3°C

**Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците**

**Условие 10.1.3.1.** Отпадъчните води по Условие 10.1.2.1, зауствани в р. Терс дере, приток на р. Банска не трябва да нарушават качеството на водоприемника.

**Условие 10.1.3.2.** При залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. Терс дере, приток на р. Банска, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на пречиствателните съоръжения.

**Условие 10.1.4. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.1.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на пречистените производствени отпадъчни води от северна индустриална зона (СИЗ), зауствани в река Терс дере, приток



на р. Банска, съгласно Таблица 10.1.4.1. Анализите и пробовземането да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Таблица 10.1.4.1. Собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води**

7. **Точка на заустване:** ТЗ № 1 – р. Терс дере, приток на р. Банска, с географски координати N 41°58'53.5"; E 25°33'29.4"; обозначена на Приложение 6.1. „Схема на водите приемани за пречистване в ПСОВ - Каменица“ от Заявлението;
8. **Точка на мониторинг:** ТМ № 1 – изход микроситов барабанен филтър (последното съоръжение по пътя на водите) на ПСОВ, с географски координати N 41°58'53.82"; E 25°33'29.52", обозначена на Приложение 6.1. и „Схема на канализационната система на аеробна ПСОВ“ от Заявлението .

Показатели	Честота на мониторинг	Метод на изпитване
Активна реакция рН	Ежемесечно	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Ежемесечно	Гравиметрично определяне
Общ азот	Ежемесечно	Спектрофотометрично определяне; Титриметрично определяне; Йонхроматографско определяне
Общ фосфор	Ежемесечно	Спектрофотометрично определяне
Екстархируеми вещества	Ежемесечно	Гравиметрично определяне; Определяне с инфрачервен детектор
ХПК	Ежемесечно	Спектрофотометрично определяне; Титриметрично определяне
БПК <sub>5</sub>	Ежемесечно	Потенциометрично определяне; Спектрофотометрично определяне; Титриметрично определяне
Повишаване на температурата на водоприемника	Ежемесечно	Потенциометрично определяне; Измерване със стъклено-живачен термометър

**Условие 10.1.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани пречистени отпадъчни води по **Условие 10.1.2.1.** в р. Терс дере, приток на р. Банска.

**Условие 10.1.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по **Условия 10.1.2.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

**Условие 10.1.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.1.4.5.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ, по реда на **Условие 6.12**, план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на КР.

## **Условие 10.2. Документиране и докладване**

**Условие 10.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води по **Условие 10.1.4.1.** на настоящото разрешително.

**Условие 10.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на показателите по **Условие 10.1.2.1.** с определените такива в **Таблица 10.1.2.1** и **Таблица 10.1.4.1.** от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършени проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.



**Условие 10.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с **Условие 6.6.** норми за ефективност при изпускането на замърсители, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС.

#### **Условие №11. Управление на отпадъците**

##### **Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по **Условие 2**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.1.**

**Таблица 11.1.1. Отпадъци, образувани от Инсталация за самостоятелно третиране на отпадъчни води ( ПСОВ „Каменица“)**

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество (t/y)	Норма за ефективност (t/t продукт)
19 08 01	Отпадъци от решетки и сита	70	$5.8 \cdot 10^{-5}$
19 08 02	Отпадъци от пясъкоуловители	100	$8,3 \cdot 10^{-5}$
19 08 12	Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 190811	7000	$5.8 \cdot 10^{-3}$

##### **Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране**

**Условие 11.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да приема отпадъци за третиране на територията на производствената площадка.

##### **Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци**

**Условие 11.3.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията единствено на площадките, обозначени на схема в Приложение № 7.1. от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

**Условие 11.3.3.** При планирана промяна на място за съхраняване на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горната схема, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 11.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за
-----	--------------------------	----------------------------------



		съхраняване, t/y
13 02 05*	Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	1
15 01 02	Пластмасови опаковки	1
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	2
19 08 01	Отпадъци от решетки и сита	70
19 08 02	Отпадъци от пясъкоуловители	100
19 08 12	Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 190811	7000

**Условие 11.3.6.** Предварителното съхраняване на отпадъците посочени в **Условие 11.3.5**, да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.7.** Предварителното съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

**Условие 11.3.8.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.9.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
  - "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
  - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

#### **Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл.67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.



**Условие 11.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците съгласно таблицата по **Условие 11.1.** от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на предприятието, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадък с код и наименование 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 на външни фирми за оползотворяване на утайките чрез употребата им в земеделието, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 201 от 04.08.2016 г., Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г).

**Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталациите;
- изчислените стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.8. Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

**Условие 11.8.2.** Анализите на отпадъците да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

**Условие 11.9. Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани, съгласно Условие 11.7, количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II към Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.



## **Условие № 12. Шум**

### **Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

### **Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

### **Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

## **Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

### **Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води.



**Условие 13.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на открити разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води.

**Условие 13.1.4.** Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.1.5.** При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени, се забранява използването на материали съдържащи приоритетни вещества.

**Условие 13.1.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.7.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания да става само на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

#### **Условие 13.2. Документиране и докладване**

**Условие 13.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата.

**Условие 13.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнението на всички инструкции като част от ГДОС.

#### **Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съхранява оценка за приложимостта на изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС, към инсталациите/ съоръженията на площадката.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

**Условие 14.3.** Операторът да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

**Условие 14.5.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- непланирана емисия;
- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

#### **Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), която да осигурява:



- пускане на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателната станция за отпадъчни води след прекратяване на производствения процес.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизване в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране на действията по **Условие 15.2**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на пречиствателната станция за отпадъчни води по **Условие 2**. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 15.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на пречиствателната станция за отпадъчни води по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне и контролиране.

**Условие 15.5.** Обобщени резултати от мониторинга по **Условие 15.4** да се представя като част от ГДОС.

**Условие 15.6.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на Факел за изгаряне на биогаз към анаеробен реактор единствено при аварийни ситуации.

#### **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в **Условие 2**, на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) или на част от нея, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивирание на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

**Условие 16.2.1.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), или части от нея налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2**.

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на пречиствателната станция за отпадъчни води (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.4.** Изпълнението на мерките по плановете по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

**Условие 16.5.** В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:



- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталациите по **Условие 2** през целия период на експлоатация;
- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и на подземните води;
- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;
- извършва действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;
- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо състояние.



**Приложение № 1**

1. Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на "ХИДРОЛИА" АД, гр. София, площадка ПСОВ – „Каменица“, гр. Хасково;
2. Приложения към допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на "ХИДРОЛИА" АД, гр. София, площадка ПСОВ – „Каменица“, гр. Хасково.





