

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ

№ 371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.

На основание чл. 120, ал. 1 предложение пето, във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 3 и чл. 126, ал. 4 от ЗООС (обн. ДВ, бр. 91/25.09.2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 32/24.04.2012 г.) и във връзка с чл. 16, ал. 13 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009г., изм. и доп. ДВ, бр. 69/11.09.2012г.)

АКТУАЛИЗИРАМ

Комплексно разрешително № 371-Н0/2008г.

издадено на: „БУЛГАРТАРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София,
Компресорна станция „Странджа“

Оператор: „БУЛГАРТАРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София

Адрес: 1336 гр. София, ж.к. Люлин - 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

ЕИК: 175203478

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW (т. 1.1. от Приложение 4 на ЗООС), включваща:

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1 – 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 2 – 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 3 – 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 4 - 35 MW;
- Водогреен котел № 1 – 0,25 MW;
- Водогреен котел № 2 – 0,15 MW.

както следва:

Условие № 1. “Речник на използваните термини

| | |
|--|--|
| Оператор/Притежател на разрешителното | “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София 1336 гр. София, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” №66, за обект КС „Странджа”, район Стара Загора, с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ | РИОСВ, гр. Стара Загора |

| | |
|---------------------------------|---|
| Басейнова дирекция | Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ с център Пловдив |
| Общински власти | Община Болярово, гр. Болярово, ул. “Димитър Благоев” № 7, тел.: 04741/62-51; факс:04741/64-30 |
| Заявлението | Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, за обект КС „Странджа”, с. Горска поляна, обл. Ямбол, представено в ИАОС с писмо Вх. № 365-СЗ-908/29.10.2007г. |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда) |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| НДЕ | Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ, 91/25.09.2002г. |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| mg/Nm ³ | Концентрация – количество вещество в единица обем |
| Q _{макс.час} | Максималночасово количество на отпадъчни води |
| Q _{ср. ден} | Среднодневно количество на отпадъчни води |
| Q _{ср.год.} | Средногодишно количество на отпадъчни води |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ТП | Точка на пробовземане |
| ТЗ | Точка на заустване |
| MWh/единица продукт | Количество консумирана електроенергия/топлоенергия за 1 MWh произведена топлинна енергия |
| t/единица продукт | Количество консумирани спомагателни материали за производството на единица продукт |
| m ³ /единица продукт | Количество консумирана вода и/или гориво за производството на единица продукт |
| t/y | Количество на спомагателните материали и/или образуванията на площадката отпадъци за 1 година |
| БДС | Български държавен стандарт |
| ДВ | Държавен вестник |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| Единица продукт | 1 MWh произведена топлинна енергия |
| ЕРИПЗ | Регламент № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| ГТКА | Газотурбинен компресорен агрегат |
| КС | Компресорна станция |
| Норма за ефективност | Количество ресурс или изпуснат замърсител за единица продукт |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| “ | |

Условие № 3. Обхват

Условие 3.2. „Настоящото комплексно разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове, които задължения не са били изрично включени в условията на това комплексно разрешително.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 3.4. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатация на ново пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води – пясъчно-чакълен филтър.“

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Поставя се следното ново условие:

Условие 4.1.1. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.“

Условие № 5. Управление на околната среда

Поставя се следното ново условие:

Условие 5.7.4. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.“

Условие 5.9. „Документиране“

Поставя се следното ново условие:

Условие 5.9.5. „Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.7.4.**“

Условие 5.10. Докладване

Условие 5.10.1. „Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ и БД Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен по образец на годишен доклад, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително“.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.3. „Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр.97 от 28.11.2000г. и Наредба № 2/8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.“

Условие 6.4. „Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с Глава пета на Наредба № 6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Глава шеста от Наредба № 1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите в сила от 29.04.2011 г., Издадена от Министерство на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г."

Условие 6.5. „Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия и горива за календарната година се раздели на количеството произведена продукция за същата календарна година.“

Условие 6.6 се отменя.

Условие 6.7. „Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, и горива са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.“

Условие 6.8 се отменя.

Условие 6.14. „Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Поставя се следното ново условие:

Условие 6.15. “Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 6.16. „Под препоръчителен (референтен, сравнителен) метод за анализ да се разбира посоченият в комплексно разрешително метод за изпитване. Допуска се използването на други европейски, международни, национални или валидирани вътрешно-ведомствени методи за изпитване с доказана съпоставимост на граница на откриване, граница на определяне, селективност и чувствителност с посочения в комплексно разрешително референтен метод.“

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. „Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.“

Условие 7.5. „Притежателят на комплексното разрешително да уведомява писмено контролния орган РИОСВ и Басейнова дирекция незабавно при:

- всяка повреда или преустановяване на работата на контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг за измерване на количеството отпадъчни води по **Условие 10.4.1**;
- нарушаване пломбите на аварийните и байпасни връзки по **Условие 10.2.3.3.**“

Поставя се следното ново условие:

Условие 7.6. „Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 7.7. „При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.“

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1 „Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и/ или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено, съгласно изискванията на Закон за водите, и при спазване на условията в документите, уреждащи законосъобразното използване на вода.“

Условие 8.1.2. „При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на **Приложение № 4** от **ЗООС** да не се надвишават количествата свежа вода за производствени нужди, посочени в **Таблица 8.1.2.**

Таблица 8.1.2.

| Наименование на инсталацията | Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m ³ / единица продукт |
|--|---|
| 1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 115,5 MW, включваща: | 0,009 |
| •Газотурбинен компресорен агрегат № 1; •Газотурбинен компресорен агрегат № 2; •Газотурбинен компресорен агрегат № 3; •Газотурбинен компресорен агрегат № 4; | - |
| •Водогреен котел № 1; •Водогреен котел № 2. | 0,009 |

”

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване чрез измервателните устройства, означени на Приложения №I.Б–2.3.2. и № II.4.1. от заявлението и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по **условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на **ЗООС**;
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по **условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на **ЗООС.**“

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на **ЗООС.**“

Условие 8.2 Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. „Консумираната електро- и топлоенергия при работа на инсталацията по Условие 2, да не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2:

Таблица 8.2

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт |
|---|--|--|
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща: | | |
| <ul style="list-style-type: none">Газотурбинен компресорен агрегат № 1Газотурбинен компресорен агрегат № 2Газотурбинен компресорен агрегат № 3Газотурбинен компресорен агрегат № 4 | 0,015 | - |
| <ul style="list-style-type: none">Водогреен котел № 1Водогреен котел № 2 | - | 0,012 |

”

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. „Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишна консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС,

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства, отбелязани на Приложение II.1.6 към Заявление за издаване на комплексно разрешително на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, КС „Странджа”.

Изразходваните количества топлоенергия да се изчисляват по методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия, съгласно Условие 8.2.1.2.“

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година.“

Условие 8.3. Използване на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1 се отменя.

Условие 8.3.1.2. „Употребяваното при работата на инсталацията по Условие 2. гориво да не се различава по вид и да не превишава количествата, посочени в Таблица 8.3.1.2

Таблица 8.3.1.2. Горива за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

| Инсталация | Горива | Годишна норма за ефективност, 1000 Nm ³ /единица продукт |
|---|----------------------|--|
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща: | | |
| ГТКА с № № 1, 2, 3 и 4 | Горивен природен газ | 0,107 |
| Водогреен котел с №№ 1 и 2 | Горивен природен газ | 0,04 |

„

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества горива съгласно таблицата по **Условия 8.3.1.2.**, изразени като:

- годишна консумация на горива, описани в **Условия 8.3.1.2.**, за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;
- годишна норма за ефективност при употребата на горива за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с **Условие 6.5.**„

Условие 8.3.2.2. „Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност с определените такива в **Условие 8.3.1.2.** на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.“

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. „Притежателя на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС:

- изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на горива за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.
- резултатите от оценката на съответствието на тези стойности с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.“

Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. „Всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010г.“

Условие 8.3.4.1.1. „Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност. Съхранението на химичните вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.“

Условие 8.3.4.1.2 се отменя.

Условие 8.3.6. Докладване

Поставя се следното ново условие:

Условие 8.3.6.3 „При планирана промяна на място за съхранение на опасни суровини и спомагателни материали притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ, актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната.“

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. „Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира и поддържа следните пречиствателни съоръжения по пътя на отпадъчните води към ТЗ № 1: Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа и Каломаслоуловител към Автомивка и Маслено стопанство, обозначени на Приложение № П.6.1.1-3А КС “Странджа” – „Генерален план на площадката с обозначени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води“, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.**“

Таблица 10.1.1.1 се отменя.

Условие 10.1.1.2. „За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Притежателя на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на информацията по **Условие 10.1.1.2.** следва да я предоставя в РИОСВ.“

Условие 10.1.1.2.1 се отменя.

Условие 10.1.1.2.2 се отменя.

Условие 10.1.1.2.3 се отменя.

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.3. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2.**“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.4. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.5. „Контрол на пречиствателното оборудване“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.5.1 „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.5.2 „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.6. „Документиране и докладване“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.6.1. „Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.6.2. „Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.6.3. „Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.1.1.6.3.1. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.“

Условие 10.1.2 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. „Притежателят на настоящото разрешително да зауства поток - производствени и дъждовни отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) в сухо дере, единствено при условията, посочени в **Таблица 10.1.2.1.** „

Таблица 10.1.2.1. „Индивидуални емисионни ограничения за заустване на поток - производствени и дъждовни отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) в сухо дере.

1. **Точка на заустване № 1** – Сухо дере с географски координати: В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);
2. **Точки на пробовземане:**

- ПТ 1 с координати В 42°07'09,7"; L 26°57'51,0" на изход на Каломаслоуловител към Автомивка и Маслено стопанство,
 - ПТ 2 с координати В 42°07'08,8"; L 26°57'57,1" на изход на Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа, посочени на Приложение № II.6.1.1.- 3 (Канализация на площадката);
3. **Източници на отпадъчните води** за ТЗ № 1: смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа, битово-фекални води, дъждовни води;
4. **Пречиствателно съоръжение** – Каломаслоуловители – 2бр.;
5. **Име на водоприемника:** сухо дере;
6. **Количество на заустваните отпадъчни води:**
- за ТЗ № 1

$$Q_{\text{ср. ден}} - 20,3 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{ср. год.}} - 1980 \text{ m}^3/\text{y}$$

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
|-----------------------|------------------------------------|
| pH | 6,0 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm ³ |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm ³ |

Индивидуалните емисионни ограничения се базират на еднократна проба.

”

Условие 10.1.3. Собствен мониторинг

Таблица 10.1.3.1. „Мониторинг на отпадъчни води

1. **Точка на заустване № 1** Сухо дере, с географски координати В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.B – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);
2. **Точки на пробовземане:**
- ПТ 1 с координати В 42°07'09,7"; L 26°57'51,0" на изход на Каломаслоуловител към Автомивка и Маслено стопанство,
 - ПТ 2 с координати В 42°07'08,8"; L 26°57'57,1" на изход на Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа, посочени на Приложение № II.6.1.1.- 3 (Канализация на площадката);

| Параметър | Честота на мониторинг | Препоръчителен метод за анализ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| pH | Веднъж на шест месеца | БДС 17-1.4. 27-80; ISO 10523-2008 |
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца | БДС EN 871:2006 |
| Нефтопродукти | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 11969-2002 |

”

Условие 10.1.3.4. „Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).“

Таблица 10.1.3.4 се отменя

Условие 10.1.4. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Условие 10.1.4.1. “При заустване на отпадъчните води - производствени и дъждовни, като част от смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни води), от производствената площадка на Компресорна станция “Странджа”, не трябва да се нарушава качеството на водоприемника - Сухо дере”

Условие 10.1.4.2. „При залпови изпускания на замърсяващи вещества в Сухо дере, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или

ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на пречиствателните съоръжения.“

Условие 10.2. Битово-фекални води

Условие 10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.2.1.1 „След изпълнение на Условие 3.4. притежателят на настоящото разрешително да експлоатира и поддържа пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води – пясъчно чакълен филтър, обозначено на Приложение № П.6.1.1-3А КС “Странджа“ – „Генерален план на площадката с обозначени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води“, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.**“

Таблица 10.2.1.1 се отменя.

Условие 10.1.1.2. „За пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.2.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Притежателя на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на информацията по **Условие 10.2.1.2.** следва да я предоставя в РИОСВ.“

Условие 10.2.1.2.1 се отменя.

Условие 10.2.1.2.2 се отменя.

Условие 10.2.1.2.3 се отменя.

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.3. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по **Условие 10.2.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.2.1.2.**“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.4. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.2.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.2.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.5. „Контрол на пречиствателното оборудване“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.5.1 „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.2.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.5.2 „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.6. “Документиране и докладване”

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.6.1. “Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.2.1.2**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.”

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.6.2. „Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.6.3. „Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 10.2.1.6.3.1. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.2.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.2.1. „Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) в сухо дере, единствено при условията, посочени в **Таблица 10.2.2.1.**“

“Таблица 10.2.2.1.

- 1. Точка на заустване:** № 1 Сухо дере, с географски координати В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.B – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);
- 2. Точка на пробовземане:** ПТ 3 – изход пясъчно-чакълен филтър, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води, с географски координати В 42°07'09,7"; L 26°57'50,3"
- 3. Източници на отпадъчните води за ТЗ № 1:** смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа, битово-фекални води от санитарно-битовите възли в административната и обслужващите сгради и стола за персонала, дъждовни води;
- 4. Име на водоприемника:** Сухо дере;
- 5. Пречиствателни съоръжения:** пясъчно-чакълен филтър.
- 6. Количество на заустваните отпадъчни води за ТЗ № 1:**

$$Q_{\text{ср. ден}} - 20,3 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_{\text{ср. год.}} - 1980 \text{ m}^3/\text{y}$$

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
|-----------------------|------------------------------------|
| Неразтворени вещества | 35 mg/dm ³ |
| БПК ₅ | 25 mg/dm ³ |

Условие 10.2.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води

Условие 10.2.3.1. „При заустване на пречистените битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води), не трябва да се нарушава качеството на водоприемника - Сухо дере.“

Условие 10.2.3.2. “При залпови изпускания на замърсяващи вещества в Сухото дере, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на пречиствателното съоръжение.”

Условие 10.2.3.3. „Всички байпасни и аварийни връзки на пречиствателното съоръжение за битово-фекални отпадъчни води – пясъчно-чакълен филтър, да бъдат пломбирани. Нарушаването на пломбите да се съгласува с РИОСВ и БД.“

Условие 10.2.4. Собствен мониторинг

Условие 10.2.4.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на пречистените битово-фекални води, зауствани в Сухо дере , съгласно **Таблица 10.2.4.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.“

“Таблица 10.2.4.1.

1. Точка на заустване: № 1 Сухо дере - водоприемник II категория с географски координати В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);

2. Точка на пробовземане: ПТ 3 – изход пясъчно-чакълен филтър, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води, с географски координати В 42°07'09,7"; L 26°57'50,3".

3. Източници на битово-фекалните отпадъчни води: – санитарно-битовите възли в административната и обслужващите сгради и стола за персонала;

| Показатели | Честота на пробовземане | Препоръчителен метод за анализ |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца | БДС EN 871:2006 |
| БПК ₅ | Веднъж на шест месеца | БДС EN1899-1:2004 |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на шест месеца | ISO 6060:1989 |

Условие 10.5.1. „Притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.“

Условие 10.6. Документиране и докладване

Условие 10.6.1 се отменя.

Условие 10.6.1.1 се отменя.

Условие 10.6.2.1 се отменя.

Условие 10.6.5. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).“

Условие 10.6.7. „Притежателят на настоящото разрешително да съхранява информацията по **Условия 10.6.2.** и **10.6.3.** за срок не по-кратък от 6 години. Информацията да се представя при поискване от компетентния орган.”

Условие № 11 Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. „Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по **Условие 2.** да не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4.

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|--|----------|------------------|-------------------------------|---|--------------|
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,06 | Да – Условие 11.3.6 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,03 | Да – Условие 11.3.6 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.3 | Да – Условие 11.3.6.2. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Черни метали | 16 01 17 | 3.0 | Да – Условие 11.3.6 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0.0375 | Да – Условие 11.3.6.1. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|--|-----------|------------------|----------------------------|---|--------------|
| Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 6.0 | Да – Условие 11.3.5 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – | 13 05 01* | 1.0 | Да – Условие 11.3.5 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |

| | | | | | |
|---|-----------|------|-------------------------------|---|----|
| водни сепаратори (перлит) | | | | | |
| Утайки от маслоуловителни и шахти | 13 05 03* | 0,1 | Не | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Масло от маслно – водни сепаратори | 13 05 06* | 0,1 | Да – Условие 11.3.5 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0.15 | Да – Условие 11.3.6 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.1 | Не | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,06 | Да – Условие 11.3.4. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника) | 20 01 35* | 0,1 | Да – Условие 11.3.4.1. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Не |

Таблица 11.3. Строителни отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|--|----------|------------------|---------------------------|---|---|
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, | 17 01 07 | 1.0 | Не | Не | Предаване на фирми – Условие 11.6.1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| различни от упоменатите в 17 01 06 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Таблица 11.4. Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Оползотворя- ване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|----------------------------|----------|---------------------|--|--|
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 11 | Не | Предаване на фирми – Условие 11.6.1 |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 6 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1 | Предаване на фирми – Условие 11.6.1 |

”

Условие 11.1.2 се отменя.

Условие 11.2. „Приемане на отпадъци за третиране“

Условие 11.2.1 се отменя.

Условие 11.2.2 се отменя.

Условие 11.2.3 се отменя.

Условие 11.2.4 се отменя.

Условие 11.2.4.1 се отменя.

Условие 11.2.5 се отменя.

Условие 11.2.6 се отменя.

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.2.7. „На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да приема отпадъци за третиране на територията на производствената площадка.“

Условие 11.3. „Предварително съхраняване на отпадъци“

Условие 11.3.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в **Условие 11.1.** за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.“

Условие 11.3.2. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване единствено на отпадъците, определени с **Условие 11.1.1.**, и на местата, определени за тази цел (Приложение П.7.4.–А – „План на площадката с местата за временно съхранение на отпадъци“, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.**),

при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.3.2.1. „Притежателя на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.**, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.3.2.2. „Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.1.**, по схемата за разделно събиране на отпадъците, представена в заявлението на стр. 68-77 в съответствие с нормативната уредба по околна среда.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.3.2.3. „При събиране на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.“

Условие 11.3.4. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на Площадка № 24, обозначена на Приложение II.7.4.-А, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.**, разделно от другите отпадъци и при наличие на сѳра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката трябва да е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с :

- затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;
- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности;
- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.“

Условие 11.3.4.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадък с код и наименование: 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника), разделно от другите отпадъци, на Площадка № 24, обозначена на Приложение II.7.4.-А, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.** Площадката да е оградена, обозначена с табели, снабдена с навес и предварителното съхраняване на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери, разделно от другите отпадъци.“

Условие 11.3.5. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на следните отпадъци с код и наименование:

- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зѳбни предавки на минерална основа,
- 13 05 01* - Твърди остатѳци от пясѳкоуловители и маслени – водни сепаратори (перлит),
- 13 05 06* - Масло от маслно – водни сепаратори,

на Площадка № 26, обозначена на Приложение II.7.4.-А, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.**, която трябва да бъде бетонирана и оборудвана с приемателни съдове.

Съдовете за съхранение трябва да са затворени извън времето на извършване на манипулации, да не допускат разливане и/или изтичане, да са изработени от материали, невзаимодействащи с отработените масла и да са маркирани с надпис: "Отработени масла", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението ѝ и вида на отпадъка, който се третира в нея."

Условие 11.3.6. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали на Площадка № 28,
- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали на Площадка № 28,
- 16 01 17 – Черни метали на Площадка № 25,
- 16 01 07* - Маслени филтри на Площадка № 27,

обозначени Приложение II.7.4.–А, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.**, които трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта."

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.3.6.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадък с код и наименование 19 09 05 - Наситени или отработени йонообменни смоли, на Площадка №29, посочена на Приложение II.7.4.–А, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.** Площадката трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта."

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.3.6.2. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадък с код и наименование 16 01 03 - Излезли от употреба гуми, на Площадка №30, посочена на Приложение II.7.4.–А, приложено към **Решение №371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.** Площадката трябва да е покрита, да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта."

Условие 11.3.7. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци."

Условие 11.3.8. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия."

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъци по **Условие 11.1.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор."

Условие 11.4.2. „Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри."

Условие 11.4.2.1. „Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

2. За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.“

Условие 11.5. „Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци“

Условие 11.5.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците съгласно таблиците по **Условие 11.1.** от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на предприятието, за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.“

Условие 11.5.2. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.“

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците съгласно таблиците по **Условие 11.1.** от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.“

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. „Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация;“

Условие 11.7.2. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.“

Условие 11.7.3. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.“

Условие 11.7.4 се отменя.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуванияте при производствената дейност отпадъци:

- в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.8.2.1. „Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по **Условие 11.8.2.** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 11.8.2.2. „Анализите на отпадъци по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.2.1.** да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3, ал. 7 от ЗУО.“

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. „Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.“

Условие 11.9.1.1. „Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1** и **Условие 11.8.2.1.** да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.“

Условие 11.9.3. „Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно **Условие 11.3.8.**, **Условие 11.4.3.**, **Условие 11.5.2.**, **Условие 11.6.2.** и **Условие 11.7.3.**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.“

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1 „Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).“

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. „Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.“

Условие 12.2.2. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**“

Условие 12.2.3. „Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно **Условие 12.2.2.**“

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.3. „Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.);
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.“

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.7. Мониторинг и измерване

Условие 13.7.1. Собствен мониторинг на почви

Условие 13.7.1.1. се отменя

Условие 13.7.1.2. “Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в **Таблица №13.7.1.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.”

“Таблица №13.7.1.1. Мониторинг на почви

1. Точки на пробовземане: 3 бр. пунктове за мониторинг на почви:

- Пункт №1 (тревна площ – 5 м, с източно от локално очистено съоръжение към автомивка), с географски координати N 42° 11,927' ; E 026° 96,429';
- МП № 2 (тревна площ – 3 м северно от маслено стопанство), с географски координати N 42° 11,906' ; E 026° 96,473';
- МП № 3 (тревна площ – 2 м източно от дегазатор и резервоар за кондензат), с географски координати N 42° 11,897' ; E 026° 96,612';

| Показател | Честота | Препоръчителен метод за анализ |
|---------------|-------------------|--------------------------------|
| pH | 1 път на 3 години | БДС ISO 10390 |
| Нефтопродукти | 1 път на 3 години | БДС EN ISO 16703 |

“

Поставя се следното ново условие:

Условие 13.7.1.4. „В случай, че резултатите от изпълнението на **Условие 13.7.1.3** покажат замърсяване по отношение на базовото състояние, притежателят на настоящото разрешително да идентифицира източника на замърсяването.”

Поставя се следното ново условие:

Условие 13.1.7.5. „В случай, че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по **Условие 2**, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване.“

Условие 13.8. Документиране и докладване

Условие 13.8.2. „Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на почвите по **Условие 13.7.1.2.** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.“

Условие 13.9.1. „При възникване на авария с опасност за здравето на хората и околната среда, притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, РИОСВ, кмета на Общината и областните управления на ГД „Гражданска защита” – МВР.“

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.7. се отменя

Поставя се следното ново условие:

Условие 14.8. „Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 14.9. „Въз основа на оценката по **Условие 14.8.**, притежателят на настоящото разрешително да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 14.10. „По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, притежателят на настоящото разрешително незабавно да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 14.11. „Притежателят на настоящото разрешително да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 14.12. „Притежателят на настоящото разрешително да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.“

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Поставя се следното ново условие:

Условие 16.2.1. „В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана.“

Поставя се следното ново условие:

Условие 16.6. „Притежателят на настоящото разрешително да прекрати дейността на Пречиствателна станция за битово-фекални води по реда на **Условие 16.**“

Мотиви за актуализиране:

1. Планирана замяна на пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води с ново пречиствателно съоръжение – пясъчно чакълени филтри;
 2. Промени в нормите за употреба на ресурси,
- както и необходимост от промени в условията на разрешителното за съобразяването им с изисквания на нормативни и административни актове, влезли в сила или променени след издаването му.

Приложени са:

1. Приложение № П.6.1.1-3А КС “Странджа” – „Генерален план на площадката с обозначени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води“;
2. Приложение П.7.4.-А – „План на площадката с местата за временно съхранение на отпадъци“.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Капитал Daily” пред министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд София-град, съгласно чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 145 и чл. 148 от АПК.

Дата на подписване:

12. 08. 2013г.

Подпис:

В. Григорова



Ваня Григорова
Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 371-Н0/2008 г.

(Решение на Министъра на околната среда и водите № 371-Н0-И0-А0/2008г.,
поправено с Решение на Министъра на околната среда и водите № 371-Н0-И0-А0-
ТГ1/2009г., актуализирано с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по околна среда № 371-Н0-И0-А1-ТГ1/2013г.)

Оператор:

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, гр. София
Компресорна станция „Странджа“

Адрес:

1336 гр. София, ж.к. Люлин - 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по
Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW (т. 1.1 от Приложение
№ 4 към ЗООС), включваща:

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1 – 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 2 – 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 3 – 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 4 - 35 MW;
- Водогреен котел № 1 – 0,25 MW;
- Водогреен котел № 2 – 0,15 MW.

Дата на подписване:

12.08.2013г.

Подпис:

Ваня Григорова

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция по околна среда



