

SETGAZ DOĞALGAZ
İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.
'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

Министерство на околната среда и водите

Вх № **0808 - 2014**

София **12.08. 2010** г.

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 22
СОФИЯ 1000
БЪЛГАРИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер Мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

Пълен пощенски адрес: Turkosagi cad. No:34, Balgat 06520 Ankara, Turkey

Телефон, факс и ел. адрес: тел. +90 (312) 2873838, факс +90 (312) 2875777, ел. адрес: rasim@setas.net

Управител или изпълнителен директор на дружеството: А. Расим Акдоган, Президент и Главен изпълнителен директор

Лице за контакт: А. Расим Акдоган

Ваше Превъзходителство, г-жо Министър:

С настоящото имам удоволствието да ви информирам, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. прави следното инвестиционно предложение:

Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество—частна собственост, регистрирано в република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на тръбопровод: Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ) За целите на Раздели I и III от Глава 6 на Закона за опазване на природната среда (Държавен вестник № 91/25.09.2002 г., последно изм. Държавен вестник № 77/27.09.2005 г.), тази връзка представлява ново строителство, като след въвеждането ѝ в експлоатация ще се експлоатира от СЕТГАЗ, или ще се прехвърли операторството на Булгартрансгаз ЕАД, в зависимост от постигането на подходяща договореност за тази цел. Проектът ще бъде изпълнен на два Етапа (вж. т. 26 по-долу). Срокът за планиране и проектиране и на двата Етапа на проекта се очаква да бъде около девет месеца, считано от м. август 2010 г., а за строителство и въвеждане в експлоатация на Етап I – около шест месеца от датата на издаване на съответните разрешителни от държавните органи. Към настоящия момент датата на въвеждане в експлоатация за Етап I се очаква да бъде 1 декември 2011 г., а за Етап II – не по-рано от 1 декември 2012 г. Срокът на валидност на инвестиционното предложение е една година от датата на неговото представяне в Министерство на околната среда и водите.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ:

Към настоящия момент СЕТГАЗ възнамерява да инвестира в този проект от несъмнена важност при чисто търговски условия, въз основа на убеждението, че ГВБТ ще бъде един печеливш проект, а не основан на политически мотиви. СЕТГАЗ възнамерява да финансира изцяло проекта, без да търси държавно участие и/или гаранции от българското правителство. Същността на проекта е да се създаде газопреводна връзка между България и Турция. Имайки предвид това предложение, като отправна точка, СЕТГАЗ разглежда следните основни елементи на проекта:

а) ГВБТ ще представлява тръбопровод 28-36 инча, с обща дължина на българска територия от около 100 км, от които около 40 км с диаметър 28 инча и 60 км - с диаметър 36 инча, проектиран за експлоатация при номинално налягане 7,5 МПа и налягане на изпитване – 11 МПа, с използване на стандарти API 5L и стомана X-65, при спазване на всички технически нормативи и условия, изискващи се за такава инфраструктура в България и Турция. Проектът е за подземен газопреводен тръбопровод, изграден от надлъжно заварени стоманени тръби, който се свързва със съществуващата газопреводна система в България. Основните технически параметри са следните:

- а. Дължина - около 100 км;
- б. $P_w = 7,5$ МПа;
- в. Диаметър 711,2 мм DN700 (28 инча) от българската граница до Харманли и 914,4 мм DN900 (36 инча) от Харманли до Стара Загора (вж. Приложение 1, карта и схема);
- г. Максимален капацитет - до 5,5 милиарда кубически метра годишно (мкмг);
- д. Максимално работно налягане на българската граница – 7,5 МПа;
- е. Максимално работно налягане в точката на свързване към съществуващата система на Булгартрансгаз – 5,4 МПа.

б) ГВБТ ще се изгражда поетапно. По време на Първия етап от неговата реализация, ГВБТ първоначално ще се построи между градовете Одрин в Турция и Стара Загора в България, свързвайки съществуващите газопроводи при своето начало и край, като най-общо ще следва трасето на българска територия, което е очертано в Приложение 1. Той ще бъде в състояние да обслужва общините в България по протежение на трасето, които понастоящем нямат достъп до природен газ, като например Свиленград и Харманли, както и други клиенти в цялата страна. Впоследствие, по време на Втория етап на проекта, ГВБТ ще бъде удължена в Турция, за да се свърже с пунктове на доставки от източници в Турция (напр. терминал за втечнен природен газ (LNG) при Мармара Ереглеси). В проекта за газопровода ще бъде предвидена техническа възможност за изграждане, в бъдеще, на реверсивно отклонение към Гърция, започващо от мястото на свързване на отсечките от 28 и 36 инча, както е посочено в Приложение 1. Изграждането и експлоатацията на това отклонение за момента, обаче, не представляват част от настоящото Инвестиционно предложение.

в) По време на Етап I, капацитетът на тръбопровода ще бъде до 1 милиард нормални кубични метра (МНКМ) годишно, а през Етап II – до 5,5 МНКМ годишно.

г) Тръбопроводът ще се обслужва от една компресорна станция за капацитет до 3,5 мкмг и от две такива, когато капацитетът бъде увеличен над 3,5 мкмг, като и двете станции ще бъдат разположени в Турция (Одрин, Мармара Ереглеси). Не се предвижда изграждане на компресорни станции на българска територия.

д) Тръбопроводът ще се обслужва от помощни съоръжения (комуникации, системи за събиране на данни и управление, система за катодна защита срещу корозия, кранове, камери (пускови и приемни) за бутало, автоматични газорегулиращи станции (АГРС)). Проектът ще предвижда две отклонения за обслужване на населението по протежение на трасето (Свиленград – 8 инча, Харманли – 8 инча).

е) Общата площ на земята за постоянно ползване ще се състои от следното:

- Седем площадки за линейни кранове, всяка с размери около 10x10 метра (100 квадратни метра), общо около 700 квадратни метра, разположени на около 30 км една от друга по протежение на трасето на тръбопровода и на площадката за бъдещата евентуална реверсивна връзка към Гърция (връзката не е част от това предложение);
- Три площадки за АГРС, всяка с размери около 20x20 метра (400 квадратни метра), общо около 1,200 квадратни метра;

- Три станции за бутало, една приемателна на 28 инча, една пускова на 36 инча и една приемателна на 36 инча, всяка с размери около 30х30 метра (900 квадратни метра), общо около 2,700 квадратни метра;
- За контролиране параметрите на транспортирания газ, контрол, управление и гарантиране безопасната работа на съоръженията на площадките (кранове, бутални станции, АГРС), електрозахранващи линии ще бъдат предвидени и построени за осигуряване на доставки на електричество от мрежата. Необходимата електрическа мощност е 5-15 кВт за всяка площадка, 220 В, 50 Хц. В това предложение се предвижда изграждането на електрозахранващи линии и пътища за достъп за всяка площадка.
- Сервитутната (за достъп) зона по цялото трасе, съгласно нормите на българското законодателство, т.е. в съответствие с Наредба №16/09.06.2004 за сервитути на енергийни обекти, Държавен вестник № 88/2004, ще бъде установена от двете страни на оста на тръбата и ще има обща широчина от 30 метра. Размерите на сервитутната зона ще позволят да се разположи в нейните рамки зоната на изграждане, а също така ще позволят достъп до тръбопровода за проверки и евентуални ремонти по време на експлоатацията. За тази сервитутна зона, която е достатъчна и за целите на изграждане на тръбопровода, СЕТГАЗ ще се съобразява с изискванията на Чл. 62 и 64 от Закона за енергетиката и Чл. 193 от Закона за устройство на територията (покупко-продажба и установяване на правото на преминаване и сервитутните права).
- Зона на ограничено земеползване, която ще включва забрана за засаждане на многогодишни култури с дълбока коренова система върху самия тръбопровод (само в сервитутната зона) и забрана за някои дейности на определени разстояния от тръбата, по протежение на цялото трасе съгласно нормите на българското законодателство, по-специално Закона за устройство на територията. → *Наредба*

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

- а) Проектът ще се свърже към съществуващата система от тръбопроводи с високо налягане на Булгартрансгаз на площадката на АГРС в околностите на Стара Загора. За целите на свързването, може да се наложи реконструиране и/или модернизация на тази АГРС, принадлежаща на Булгартрансгаз.
- б) Проектът може да преминава през някои райони, предназначени за ползване като гори.
- в) Проектът ще пресича площи, определени за земеделско ползване за сезонни култури (плитки корени), и може да пресича площи с многогодишни култури (дълбока коренова система).

Местоположение на обекта:

- а) Проектът отчита съществуването на защитени зони, като следва най-късия възможен маршрут през такива зони, за да се сведе до минимум евентуално отрицателно въздействие, произтичащо от строителството и експлоатацията на тръбопровода, върху предназначението и целите на защитените зони. Основният вариант за прокарване на трасето на тръбопровода (Първи вариант на трасето, виж Приложение 1) ще пресича зони от НАТУРА 2000, по-специално защитена зона BG 0000212 Сакар (местообитание) северно от Капитан Андреево на едно разстояние от максимум 20 километра и / или защитена зона BG 0002021 (Сакар, птици) за около 7 км, и / или защитена зона BG 0002020 (Радичево, птици) за около 7 км. Вторият вариант на трасето ще пресече същите защитени зони.

Тръбопроводът ще се изгражда под земята, в тесни канавки, които след строителството се запълват до ниво повърхност, като това строителство и експлоатация няма да доведат до фрагментиране на местообитанията и птичите зони. Към настоящия момент не разполагаме с информация, която да указва, че начинът на опазване на местообитанията определен в защитените площи, ще бъде повлиян.

Строителството в защитените зони ще бъде ограничено от гледна точка на времето, а рекултивацията на строителната площадка (канавки и път за достъп) до състоянието ѝ преди изграждането означава, че липсват основания да се очаква съществено негативно въздействие върху млекопитаещи, земноводни, влечуги и безгръбначни, както и че ще се



гарантира опазването на площадката и естественото състояние на защитените зони. Пресичането на реки (площи, покрити с вода) чрез хоризонтално сондиране, извън периодите на пълноводие, гарантира, че негативното въздействие върху рибите и речните корита ще бъде минимално. Проектирането и изграждането на проекта ще бъде в съответствие със законите и нормативите за този тип дейности, както и със Закона за опазване на околната среда, Закона за биоразнообразието, Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за неговото приложение, Наредба № 26/1996 за възстановяване на засегнати земи, подобряване на нископродуктивна земя, отстраняване и оползотворяване на хумусния слой и други, свързани с опазването на околната среда. При приключване на строителството на тръбопровода, земята ще бъде възстановена в първоначалното ѝ състояние или до състояние, което я прави годна за използване.

- б) Трасето на тръбата и площадките за постоянните съоръжения, както е посочено в точка 2 по-горе, ще преминава извън населените райони.
- в) Поземлените имоти по протежение на тръбата няма да се използват от проекта, освен по време на изграждането и за сервитутна зона (за целите на достъпа) по време на експлоатация, с изключение на площадките на постоянната наземна линейна инфраструктура (кранови възли, бутални станции, АГРС) с обща площ от около 4,600 квадратни метра. Тези площадки и трасето на тръбата са разположени в общините Свиленград, Любимец, Харманли и Симеоновград в Област Хасково и общините Гълъбово, Опан, Раднево и Стара Загора в Област Стара Загора. Същите общини ще бъдат засегнати от ползването на земята по време на изграждането и експлоатацията.
- г) Началната точка на тръбопровода в България (точката на пресичане на границата) е на около 2,5 км на север от точката на пресичане на границата от пътя при Капитан Андреево, разположена в района на едноименното село. Крайната точка на тръбата в България е АГРС, намираща се край с. Малко Кадиево, община Стара Загора, чийто оператор е Булгартрансгаз.
- д) Не се очаква проектът да причини отрицателно трансгранично въздействие в България, тъй като той представлява подземна затворена и изолирана (с неутрално външно покритие) инфраструктура, без регулирани емисии и без регулирани отпадъци от експлоатацията на тръбопровода в България. По време на строителството, вероятното отрицателно въздействие от регулирани отпадъци е строго локално, с изключение на емисиите от двигатели (вж. по-долу), които не се различават от емисиите на обикновените транспортни средства и са само с ограничено времетраене (по време на изграждане) или настъпващи нарядко (по време на експлоатацията на тръбата).
- е) Очаква се проектът да окаже положително трансгранично въздействие, тъй като неговата реализация ще доведе до заместването на значителни количества замърсяващи изкопаеми горива (въглища, нефт) с гориво, което е по-малко замърсяващо (природен газ), което ще доведе до намаляване на емисиите от прах, пепел, серни окиси, азотни окиси и въглероден диоксид. Следователно се очаква проектът да подобри качеството на въздуха, съответно да намали появата на респираторни заболявания, да подобри комфорта и условията на труд за населението. Преобладаващите в България северозападни ветрове означават, че положителното въздействие от подобреното качество на въздуха ще бъде усетено и в Турция.
- ж) Не се планира изграждане на нова пътна инфраструктура и никакви промени по съществуващата такава. Ползване на съществуващите пътища се предвижда по време на изграждането и експлоатацията на проекта. Временен достъп до трасето на тръбопровода трябва да се предоставя по време на строителството, по трасета за достъп.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на изграждането и експлоатацията:

Природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, са земя, вода (за изпитания на издръжливост на налягане и херметичност) и природен газ. Евентуално може да се използва и пясък за подложка на тръбопровода, при строителство върху скалист терен.

Отпадъци, които се очаква да се генерират:



По време на изграждането на преносния тръбопровод и АГРС не се очаква генерирането на каквито и да са опасни отпадъци, а само на малко количество твърди отпадъци и на два вида нерегулирани емисии в атмосферата:

- Стружки и изрезки, съдържащи желязо – код 12.01.01;
- Други частици, съдържащи желязо – код 12.010.02;
- Заваръчни отпадъци – код 12.010.03;
- Други, неописани отпадъци – код 12.02.99;
- Прах – само по време на строителството, по-специално по време на изкопните работи и дейностите по запълване на изкопа по трасето на тръбата и на площадките на АГРС – неорганизиран (неточков) източник;
- Емисии от двигателите на строителните машини по време на изграждането и от транспортните средства, доставящи суровини, материали, техника и работници.

Към настоящия момент не е възможно да се направи разчет на количеството прах, който може да се генерира, но ще бъдат взети мерки за ограничаване на неговата поява.

Емитирането на природен газ (CH₄, съдържание до 94%) във въздуха може да бъде в резултат на обичайни за бранша дейности по време на експлоатацията на тръбата. Източниците на такива емисии по време на експлоатация на тръбопровода и АГРС са вентилите за пълнене и източване на газ от отделните тръбопроводни участъци, по време на инспекции или в непредвидени ситуации (пожар, неуправляемо нарастване на налягането, надвишаващо максимално допустимото налягане с повече от 10%). Природният газ е по-лек от въздуха (относителното му обемно тегло е 0,765 кг/кубичен метър) и при изпускане в атмосферата той се издига във високите й слоеве. Той не е регулиран замърсител на въздуха според българското и европейското законодателство.

След преглед и пристъпване, в съответствие с процедурите на Закона за устройство на територията, към изготвяне на Подробен устройствен план и - на по-късен етап - на Инвестиционен проект, Планът и Инвестиционният проект ще бъдат представени за преглед и одобрение на експертен съвет в Министерство на екологията и околната среда.

Моля, Ваше превъзходителство г-жо Министър, да ни уведомите за необходимите действия, които трябва да бъдат предприети от нас по разпоредбите на Глава 6 от Закона за опазване на околната среда и Член 31 от Закона за биоразнообразието (Държавен вестник №77/2002, изм. Държавен вестник №19/2009 г.).

Прилагам към настоящото:

1. Приложение 1: Карта и Схема
2. Приложение 2: Документи, доказващи уведомяването на съответните общности, области, общини (копия от писма-уведомления), съгласно изискванията на Член 2, ал. 2 от Наредбата, приета с Писмо № 59/2003, изм. Държавен вестник № 3/2006, на Министерски съвет).

Дата:

12.08.2010

Уведомител:

А. Расим Акдоган



Приложение 2:

- Документи, доказващи уведомяването на съответните общности, области, общини (копия от писма-уведомления), съгласно изискванията на Член 2, ал. 2 от Наредбата, приета с Писмо № 59/2003, изм. Държавен вестник № 3/2006, на Министерски съвет).

GAZ DOĞALGAZ

İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

gaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ГЕНЕРАЛОВО
НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. РАЗДЕЛНА
НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

alat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ЗАГОРЕ
НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопрееносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ГЕОРГИ ДОБРЕВО
НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МПа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

**ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. КОЛАРОВО
НА ОБЩИНА РАДНЕВО
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА**

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Калиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. МУСАЧЕВО
НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ЙЕРУСАЛИМОВО
НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МПа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOGALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777
e-mail: rasim@setas.net
N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3
Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ЯСТРЕБОВО
НА ОБЩИНА ОПАН
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:


Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. КАПИТАН АНДРЕЕВО
НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. КОЛАРОВО, С. БОГОМИЛ
НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МПа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

Balata İhracat ve Toptan Satış A.Ş.
Setgaz nat. gas. imp; exp, wholesale inc. '



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777
e-mail: rasim@setas.net
N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3
Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. КРАВИНО
НА ОБЩИНА ОПАН
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

Balgat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ПЯСЪЧЕВО
НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

Balgat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz hâtt. gas, imp, exp, wholesale inc. '



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ВЕНЕЦ
НА ОБЩИНА ОПАН
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акае махаллеси № 34, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. МОМКОВО
НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

alat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. СТРЕЛЕЦ
НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МПа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

Balgat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.



SETGAZ

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. МАЛКО КАДИЕВО
НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с





ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
ГР. СВИЛЕНГРАД
НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
ГР. ГЪЛЪБОВО
НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МПа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



DOĞALGAZ
Doğal Gaz ve Tıptan Satış A.Ş.
Doğal gaz, imp. exp. wholesale inc.



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777
e-mail: rasim@setas.net
N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3
Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. БЪДЕЩЕ
НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер Мах.. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МПа. Ще има две тръбопроводни опводнения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

halat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. СРЕДЕЦ
НА ОБЩИНА ОПАН
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

halat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. СВИРКОВО
НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



GAZ DOĞALGAZ

at İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

gaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ЧЕРНОДЪБ
НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

'Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc.'



setgaz

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ТРОЯН
НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ
alat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.
Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777
e-mail: rasim@setas.net
N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3
Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ПЪСТРЕН
НА ОБЩИНА ОПАН
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акер мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

SETGAZ DOĞALGAZ

Balgat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



SETGAZ

☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ОВЧАРОВО
НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ”), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с



SETGAZ DOĞALGAZ

İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.

Setgaz nat. gas, imp, exp, wholesale inc. '



☎ : +90 (312) 287 3838 Fax: 287 5777

e-mail: rasim@setas.net

N. Akar Mah., 1400. Str. No: 34 / 3

Balgat, Çankaya 06520 Ankara, Turkey

ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. КАЛУГЕРОВО
НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
ОБЛАСТ ХАСКОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с





ДО
Г-Н/Г-ЖА КМЕТА НА
С. ВЕЛИКОВО
НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От: **СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК.**
Н. Акар мах. № 34/3, Балгат, Чанкая 06520 Анкара, Турция, тел. +90 (312) 2873838

11 август 2010 г.

Относно: Газопроводна връзка България-Турция (ГВБТ)
от българо-турската граница до Стара Загора

Уважаеми г-н/г-жо Кмет:

Уведомявам Ви, че СЕТГАЗ ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБИ НА ЕДРО НА ПРИРОДЕН ГАЗ ИНК. (по-нататък: „СЕТГАЗ“), дружество – частна собственост, регистрирано в Република Турция, със седалище и адрес на управление, както е посочено в настоящото Уведомление, възнамерява да инвестира в изграждането на Газопреносна връзка България-Турция (ГВБТ). Тръбопроводът се планира като проект, който ще подобри и диверсифицира доставките на газ за България, включително за общините по протежение на трасето на тръбопровода, които засега нямат достъп до природен газ – един безопасен, чист и ефективен източник на енергия, който има потенциала да подобри значително качеството на живот в общините по трасето.

Предварителните оценки на законовите изисквания и на трасето на тръбопровода очертаха определени варианти за прокарване на неговото трасе. Очаква се тръбата да бъде с диаметър 28 инча от границата до една точка в земите на село Овчарово (Община Харманли) и 36 инча от тази точка до мястото на свързването му със системата на Булгартрансгаз, при автоматичната газорегулираща станция (АГРС) близо до Стара Загора, с. Малко Кадиево. Максималното работно налягане на тръбопровода е 7,5 МРа. Ще има две тръбопроводни отклонения, едно за Харманли (8 инча), в околностите на с. Богомил, а другото – за Свиленград (8 инча), в неговото землище. Разглеждат се два варианта за трасето, по причини свързани с

